



## บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

### รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ			
2	ประเก็นหน้าवालต่างๆ			
3	वालทางด้านดูด (foot valve)			
4	वालทางด้านจ่าย (discharge valve)			
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)			
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)			
7	ระดับน้ำมันเครื่อง			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)			ระบุจำนวน
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์			
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้			
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1			
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2			
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch			ระบุ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน			ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch			ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์			
	-แรงดันน้ำมันเครื่อง			
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์			
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery			
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)			
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน			
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On /Off)			
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม			
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด	สาเหตุการชำรุด	
	<input type="checkbox"/> ใช้งาน <input type="checkbox"/> หมดอายุ <input type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดระบุ.....	
	ผู้รายงาน	
	ตำแหน่ง	
	วันที่	

### ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง **ทุกเดือน** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.ป.ทันที